



15210061000200523988 от 20.08.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код*

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



МЧС РОССИИ

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

Предписание № 61/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательного учреждения детский сад компенсирующего вида №7 Моздокского района г. Моздок РСО-Алаания, в лице заведующей Дружининой Татьяны Михайловны

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алаания по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алаания подполковника внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича № 61 от 19.08.2021 года, в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. " 30 " августа 2021 г., с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 03 " сентября 2021 г. и с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 07 сентября 2021 г.

проведена проверка заместителем начальника ОНД и ПР по Моздокскому району РСО-Алаания капитаном внутренней службы Котиковой Ксенией Николаевной
(должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)
проведена плановая выездная проверка зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения – детского сад компенсирующего вида №7 г. Моздок РСО-Алаания расположенного по адресу: РСО-Алаания, г. Моздок площадь 50 лет Октября, дом 8

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ № 7 г. Моздок Республики Северная Осетия – Дружинина Татьяна Михайловна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 « 248 — ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывает только выполнение
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не допускать эксплуатацию котельной, пристроенную к детскому саду	ст.3: ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123; п. 1.8* СНиП П-35-76*	30.08.2022	
2.	Установить систему автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в помещениях кухни, заведующей, завхоза, гаража и тарного склада.	ст.3: ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123; НПБ 110-03	30.08.2022	
3.	Установить в зданиях систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст.3: ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123; НПБ 104-03	30.08.2022	
4.	Эвакуационные выходы из помещений должны обозначить световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенным к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.	ст.3: ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123; НПБ 104-03	30.08.2022	
5.	Обеспечить двери технических помещений пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.	ст.46 ФЗ № 184 ; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*	30.08.2022	
6.	Не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянные полы, сертификат не представлен).	ст. 46, ФЗ-184; ч. 4, ст. 4; ФЗ №123; п. 6.25* СНиП 21-01-97*	30.08.2022	
7.	В коридорах не допускать размещение шкафов выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м.	ст.46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4 ФЗ № 117; п. 6.26* СНиП 21-01-97*	30.08.2022	
8.	Обеспечить запорами (замки) двери эвакуационных выходов для свободного открывания изнутри без ключа	п. 26.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации	30.08.2022	
9.	Огнетушители расположить на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса на подставке из горючего материала. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты(журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не предоставлен)	п.409.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации	30.08.2022	

10.	Привести планы эвакуации в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля)	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Фз № 123 ч.1 ст.46 Фз № 184	30.08.2022	
11.	Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.60.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режима в Российской Федерации	30.08.2022	
12.	Руководителю организации разработать инструкции в отношении каждого здания, сооружения о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, содержаниях	п.2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режима в Российской Федерации	30.08.2022	
13.	Обеспечить объект защиты с массовым пребыванием людей наличием исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режима в Российской Федерации	30.08.2022	
14.	Обеспечить пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы и обеспечить размещение и хранение в них первичных средств пожаротушения	п.410.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режима в Российской Федерации	30.08.2022	
15.	Обновить декларацию пожарной безопасности, регистрационный номер 90 230 501 – ТО – 394 от 27.04.2018 года.	ст.64 ФЗ- № 123	30.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту). В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, в установленном порядке владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; должностные лица в пределах их компетенции.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федерации».

Заместитель начальника ОНД и ПР по Моздокскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания

капитан внутренней службы Котикова.К.Н


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

«07» 09 2021 г.

Предписание для исполнения получила:


(подпись)

Заведующая МБДОУ
детского сада компенсирующего вида № 7 г.Моздок

Дружинина.Т.М

(должность, фамилия, инициалы)

«07» 09 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Дружинина Татьяна Михайловна

Действителен с 24.02.2022 по 24.02.2023